

ULLY ST GEORGES

Beauvais, le 20 octobre 2025

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SYND DES EAUX DE ULLY SAINT GEORGES  
GRANDE RUE  
60730 ULLY-SAINT-GEORGES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

|                       |      |            |                 |               |                                 |
|-----------------------|------|------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| Prélèvement           | Type | Code       | Nom             | Prélevé le :  | mardi 09 septembre 2025 à 11h49 |
| Unité de gestion      |      | 00158673   |                 | par :         | L02                             |
| Installation          | UDI  | 000070     | ULLY ST GEORGES | Type visite : | D1                              |
| Point de surveillance | P    | 0000000101 | DIEUDONNE       | Commune :     | SAINTE-GENEVIEVE                |
| Localisation exacte   |      |            | CENTRE VILLAGE  |               |                                 |
|                       |      |            | MAIRIE-ECOLE    |               |                                 |

| <u>Mesures de terrain</u>           | Résultats      | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                     |                | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL            |                |                    |            |                       |            |
| Température de l'eau                | 20 °C          |                    |            |                       | 25,00      |
| Température de mesure du pH         | 20,1 °C        |                    |            |                       |            |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE          |                |                    |            |                       |            |
| pH                                  | 7,1 unité pH   |                    |            | 6,50                  | 9,00       |
| MINERALISATION                      |                |                    |            |                       |            |
| Conductivité à 25°C                 | 665 µS/cm      |                    |            | 200,00                | 1 100,00   |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION |                |                    |            |                       |            |
| Chlore libre                        | 0,29 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |
| Chlore total                        | 0,31 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00158813

Référence laboratoire : H\_CS25.10715.1


|                                    | Résultats   | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                    |             | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES   |             |                    |            |                       |            |
| Aspect (qualitatif)                | 0 Qualit.   |                    |            |                       |            |
| Coloration                         | <5 mg(Pt)/L |                    |            |                       | 15,00      |
| Couleur (qualitatif)               | 0 Qualit.   |                    |            |                       |            |
| Odeur (qualitatif)                 | 0 Qualit.   |                    |            |                       |            |
| Turbidité néphélométrique NFU      | <0,30 NFU   |                    |            |                       | 2,00       |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES    |             |                    |            |                       |            |
| Ammonium (en NH4)                  | <0,050 mg/L |                    |            |                       | 0,10       |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES        |             |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL     |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL     |                    |            |                       |            |
| Bactéries coliformes /100ml-MS     | 0 n/(100mL  |                    |            |                       | 0          |
| Entérocoques /100ml-MS             | 0 n/(100mL  |                    | 0          |                       |            |
| Escherichia coli /100ml - MF       | 0 n/(100mL  |                    | 0          |                       |            |

PLV : 00158673 page : 2

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00158673)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation,  
La Sous-Directrice de la Santé  
Environnementale,



Virginie LE ROUX - MONTCLAIR